

## UZUPEŁNIENIE DO PRZEDMIARU

Nazwa zadania: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice

- Proszę uwzględnić w wycenie oczyszczenie starej mozaiki (zdrapanie) i położenie nowej mozaiki w istniejącym kolorze.
- Proszę uwzględnić w wycenie czyszczenie elewacji z użyciem chemii do powłok akrylowych i gruntowania.
- Proszę uwzględnić w wycenie kolor elewacji w odcieniu np ze wzornika Bolix colour cards nr koloru: HBW:71, HBW:58, HBW:55, HBW:57, HBW:52, HBW:59, HBW:48, HBW:53, HBW:62HBW:50, HBW:64.
- Proszę uwzględnić w wycenie drzwi z PCV, profil ciepły, kolor brąz, pełne, 1 zamek, bez samozamykacza.
- Proszę uwzględnić w wycenie podbitkę siding w kolorze zbliżonym do koloru dachu.
- Proszę uwzględnić w wycenie blachę w kolorze ceglasmym, lub wiśniowym, profil blachodachówka ocynkowana powlekana (połysk lub mat dowolnie)
- Proszę uwzględnić w wycenie rynnę 150 i rurę spustową 120, proszę uwzględnić odpowiednią ilość okuć.
- Proszę uwzględnić w wycenie demontaż i montaż instalacji odgromowej na dachu.
- Proszę uwzględnić w wycenie kraty w oknach do wycięcia.
- Proszę uwzględnić w wycenie pozostawienie istniejących parapetów wewnętrznych betonowych oraz montaż nowych zewnętrznych.
- Proszę uwzględnić w wycenie naprawę schodów zewnętrznych.
- Proszę uwzględnić w wycenie demontaż syreny dachowej bez jej ponownego montażu.
- Proszę uwzględnić w wycenie stolarkę Uw na poziomie 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K) do 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K) profil w kolorze białym podział jak istniejący, jedno skrzydło rozwieralne drugie rozwieralno - uchylne.
- Proszę uwzględnić w wycenie folię paroprzepuszczalną pod blachą dachową.